

V Rajhradě 15. 05. 2018

sp. zn.: 804/18/Ca
č. j.: 804/18/Ca-4
vyřizuje: Ing. A. Chromá, Ph.D.
tel.: 547 426 820

vypraveno dne:

• dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle ustanovení § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 02. 10. 2017 podala společnost

E.ON Distribuce a.s. (IČ: 280 85 400), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
(dále jen „žadatel“) zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností
E.ON ČR s.r.o. (IČ: 257 33 591), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
zastoupená na základě plné moci ze dne 10. 01. 2018 společností
PROSIG s.r.o. (IČ 276 85 314), se sídlem Hvězdoslavova 1359/53, 627 00 Brno

(dále jen „zástupce žadatele“), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává podle ustanovení § 79 a 92 stavebního zákona

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„1040011624 Opatovice, Obnova NN“

(dále jen „stavba“) na pozemcích p. č. **117 (zastavěná plocha a nádvoří); 121/7 (zastavěná plocha a nádvoří); 122 (zastavěná plocha a nádvoří); 129 (zastavěná plocha a nádvoří); 134 (zastavěná plocha a nádvoří); 137 (zastavěná plocha a nádvoří); 139 (zastavěná plocha a nádvoří); 144 (zastavěná plocha a nádvoří); 149 (ostatní plocha); 151 (zastavěná plocha a nádvoří); 170 (zastavěná plocha a nádvoří); 172 (zastavěná plocha a nádvoří); 174 (zastavěná plocha a nádvoří); 175 (zastavěná plocha a nádvoří); 177 (zastavěná plocha a nádvoří); 180 (zastavěná plocha a nádvoří); 182 (ostatní plocha); 183 (zastavěná plocha a nádvoří); 187 (zastavěná plocha a nádvoří); 189/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 190 (zastavěná plocha a nádvoří); 192/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 194 (ostatní plocha); 212 (zastavěná plocha a nádvoří); 217/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 218 (zastavěná plocha a nádvoří); 220 (zastavěná plocha a nádvoří) a 227 (zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú. Opatovice u Rajhradu.**

Stručný popis jednotlivých částí stavby:

Obnova nadzemní distribuční sítě NN.

Stávající venkovní holé vedení NN bude nahrazeno novým izolovaným nadzemním vedením NN NFA2X 4x120, 4x50, které bude vedeno ve stávající trase od sloupu č. 77 po sloup č. 79, dále pak mezi sloupy č. 60 - 63 a mezi sloupy č. 54 - 59. Tyto sloupy budou vyměněny za nové betonové systémem bod za bod. V trase stávající střešníkové sítě NN budou vybudovány nové betonové sloupy NN od domu č. p. 14 po dům č. p. 23. Dále budou provedeny nové zemní kabelové přípojky NN pro stávající odběratele elektrické energie, na domy (případně před dům) se umístí nové plastové přípojkové skříně. Nové přípojkové skříně SP100/NVP1 P-L do obvodové zdi domu nebo SP100/NPKP1P do platového pilíře před domy. U sloupu č. 60 dojde k výměně vyžděné rozpojovací skříně za novou rozpojovací skřín v plastovém pilíři SD722. Dále dojde k výměně stávajících plechových přípojkových a rozpojovacích skříní za nové plastové skříně na domech č. p. 26, 27 a 28. Holé nadzemní vedení NN včetně nevyhovujících sloupů, konzol a domovních přípojek bude demontováno, součástí bude i demontáž cizího zařízení na sloupech v majetku E.ON (veřejné osvětlení, rozhlas), a to bez náhrady.

Celková délka vedení zemního kabelu NN je cca 535,0 m, celková délka nadzemního vedení NN je cca 235,0 m a celková délka vyměňovaného nadzemního vedení NN ve stávající trase je cca 290,0 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 117 (zastavěná plocha a nádvoří); 121/7 (zastavěná plocha a nádvoří); 122 (zastavěná plocha a nádvoří); 129 (zastavěná plocha a nádvoří); 134 (zastavěná plocha a nádvoří); 137 (zastavěná plocha a nádvoří); 139 (zastavěná plocha a nádvoří); 144 (zastavěná plocha a nádvoří); 149 (ostatní plocha); 151 (zastavěná plocha a nádvoří); 170 (zastavěná plocha a nádvoří); 172 (zastavěná plocha a nádvoří); 174 (zastavěná plocha a nádvoří); 175 (zastavěná plocha a nádvoří); 177 (zastavěná plocha a nádvoří); 180 (zastavěná plocha a nádvoří); 182 (ostatní plocha); 183 (zastavěná plocha a nádvoří); 187 (zastavěná plocha a nádvoří); 189/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 190 (zastavěná plocha a nádvoří); 192/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 194 (ostatní plocha); 212 (zastavěná plocha a nádvoří); 217/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 218 (zastavěná plocha a nádvoří); 220 (zastavěná plocha a nádvoří) a 227 (zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú. Opatovice u Rajhradu. Pozemky, které by mohly být ovlivněny stavbou, jsou pozemky p. č.: 117; 121/1; 122; 129; 134; 137; 139; 144; 149; 151; 170; 172; 174; 175; 177; 180; 182; 183; 187; 189/1; 190; 192/1; 194; 212; 217/1; 218; 220 a 227; 155/1; 157/1; 156; 852; 130; 116/1; 166; 169; 193/1; 193/2; 204; 207; 290; 226/2; 228 a 230 všechny v k. ú. Opatovice u Rajhradu.

Realizovaná stavba nebude mít v konečném důsledku negativní vliv na životní prostředí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 117 (zastavěná plocha a nádvoří); 121/7 (zastavěná plocha a nádvoří); 122 (zastavěná plocha a nádvoří); 129 (zastavěná plocha a nádvoří); 134 (zastavěná plocha a nádvoří); 137 (zastavěná plocha a nádvoří); 139 (zastavěná plocha a nádvoří); 144 (zastavěná plocha a nádvoří); 149 (ostatní plocha); 151 (zastavěná plocha a nádvoří); 170 (zastavěná plocha a nádvoří); 172 (zastavěná plocha a nádvoří); 174 (zastavěná plocha a nádvoří); 175 (zastavěná plocha a nádvoří); 177 (zastavěná plocha a nádvoří); 180 (zastavěná plocha a nádvoří); 182 (ostatní plocha); 183 (zastavěná plocha a nádvoří); 187 (zastavěná plocha a nádvoří); 189/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 190 (zastavěná plocha a nádvoří); 192/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 194 (ostatní plocha); 212 (zastavěná plocha a nádvoří); 217/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 218 (zastavěná plocha a nádvoří); 220 (zastavěná plocha a nádvoří) a 227 (zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú.

Opatovice u Rajhradu.

2. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno na výkresech č. C3a a C3b – koordinační situační výkresy v měřítku 1:500 (viz přílohy), které vypracoval Marek Tomáš a autorizoval Michal Günther (ČKAIT 1005264) za společnost PROSIG s.r.o. (IČ 276 84 314), se sídlem Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 Brno.

3. Dále budou při stavbě dodržovány předpisy nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

4. Nové veřejné osvětlení je nutno koordinovat s výše uvedenou stavbou.

5. Budou dodrženy podmínky z rozhodnutí MěÚ Židlochovice – OD vydaného dne 07. 03. 2018 pod č. j. OD/2884/2018-3 KR.

6. Budou splněny i další podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích správců a majitelů dotčených inženýrských sítí a zařízení a dotčených orgánů:

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu distribuční soustavy ve vlastnictví společnosti **E.ON Distribuce a.s.** ze dne 10. 01. 2018 vydaném pod č. j. E7456-16224618. V zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN a distribuční trafostanice NN/VN. Jsou stanoveny následující podmínky:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 54723-1063, email: milan.novotny@eon.cz.**

4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradíme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 3411, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle **800 22 55 77**.

Stanovisko **SÚS Jmk** ze dne 30. 01. 2018 pod zn.: 217/2018 je souhlasné s požadavky:

Podjezdnou výšku vedení nad krajskou komunikací požadujeme min. 6,0 m.

Umístění sloupů vedení NN požadujeme do vzdálenosti min. 1,0m od obrubníků nebo nezpevněné krajnice. V místě, kde je silniční příkop požadujeme umístění 0,6 m za vnější hranou silničního příkopu.

Sloupy, pilíře, přípojkové nebo rozpojovací skříně nesmí svým umístěním bránit v bezpečném rozhledu účastníkům silničního provozu.

Inženýrské sítě požadujeme umístit do vzdálenosti min. 5,0 m od konstrukcí silničních objektů.

Při vlastním provádění prací v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace.

Případný jakýkoliv zásah do tělesa komunikace je nutné s námi předem projednat.

Případné jakékoliv poškození silničního tělesa při realizaci této stavby bude neprodleně opraveno na náklady investora.

Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu.

Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace.

Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK (objekty

odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.

Stanovisko **MěÚ Židlochovice – OD** ze dne 05. 02. 2018 pod zn. OD/281/2018 SO je bez námitek s podmínkami:

1. Budou dodrženy příslušná ustanovení zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění.
2. Vedení podélně navržené souběžně se silnicí č. III/41614 musí být umístěno ve vzdálenosti min. 0,60 m za vnější hranou sil. příkopu, příp. min. 1,00 m od krajnice komunikace. To platí i o umístění sloupů el. vedení.
3. Křížení silnice č. III/41614 venkovním vedením bude provedeno ve výšce min. 6,0 m nad niveletou vozovky.
4. K územnímu řízení je třeba podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích předložit povolení zvláštního užívání komunikace (dále jen ZUK) - pro uložení sítí v sil. pozemku krajské silnice č. III/41614, o které je třeba požádal odbor dopravy MěÚ Židlochovice. K žádosti o ZUK je třeba odboru dopravy doložit stanovisko správce silnice č. III/41614, tj. SÚS JMK, oblast Brno.
5. Veškeré pevné překážky (tedy i měněné podpěrné body - sloupy, přípojkové a rozpojovací skříňky nebo jiné objekty na energetickém vedení vystupující nad terén) musí být umístěny mimo sil. těleso, v dostatečné vzdálenosti od silnice - minimálně ve vzdálenosti 0,50 m od průjezdného prostoru komunikace (od obrubníku) nebo min. 1,00 m od krajnice silnice, nebo min. 0,60 m až za vnější hranou silničního příkopu. Týká se jak krajských silnic, tak místních komunikací i veřejně přístupných účelových komunikací.
6. Žádné pevné překážky (sloupy, rozpojovací, přípojkové skříňky, nebo jiné objekty na energetickém vedení vystupující nad terén) nesmí být v žádném případě umístěny blíže než 0,50 m od průjezdného prostoru pozemních komunikací ani v sil. příkopu.
7. Zároveň žádné pevné překážky, tzn. ani stožáry el. vedení, příp. skříňky na nich, apod., nesmí zasahovat do rozhledových trojúhelníků křižovatek pozemních komunikací, příp. sjezdů, nájezdů k sousedním nemovitostem a nesmí neúměrně zužovat průchozí prostor chodníků.
8. Chránička pro uložení kabelu v pojížděných komunikacích (při křížení komunikací) musí být uložena v dostatečné hloubce, alespoň 0,80 m pod niveletou vozovky. Vzdušné kabelové křížení i místních komunikací musí být provedeno ve výšce min. 6,0 m.
9. K případnému podélnému uložení zemního kabelu do pojížděných komunikací může dojít jen v co nejmenší možné míře, tzn. pouze jen v nejnútnejším případě (není-li jiná možnost řešení) a to po projednání s vlastníkem komunikace. A pokud bude stavba prováděna na základě územního rozhodnutí, územního souhlasu (bez stavebního povolení) požadujeme do příslušného správního rozhodnutí zapracovat následující podmínky týkající se realizace stavby:
 - a. Práce nebudou prováděny z krajské silnice - jestliže bude nutné předmětné práce provádět ze silnice č. III/41614 musí zhotovitel akce v předstihu před zahájením prací ještě požádat MěÚ Židlochovice, odbor dopravy o rozhodnutí „povolení zvláštního užívání komunikace“ /§ 25 odst. 6 písm. c) „zákona o pozemních komunikacích“. Toto povolení se vydává po doložení dokumentace a souhlasného vyjádření SÚS JMK, oblast Brno, Ořechovská 35, Brno a souhlasu Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO,
 - b. v době provádění prací nebude na silnicích a místních komunikacích skladován výkopek ani jiný stavební materiál,
 - c. v době provádění prací nesmí dojít k poškození ani ke znečištění pozemních komunikací, komunikace musí být udržovány řádně čisté,
 - d. musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu a bezpečnost pěších - tzn., jestliže dojde k nutnosti omezení provozu na pozemních komunikacích v době provádění stavby (i na

chodnicích), musí zhotovitel prací požádat MěÚ Židlochovice, odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení na dobu nezbytně nutnou pro realizaci vlastních prací v pozemních komunikacích a v době provádění prací musí zajistit osazení přechodného dopravního značení. Navíc ještě upozorňujeme, že silničním správním úřadem pro místní komunikace (i chodník je místní komunikací a to IV. třídy) je podle novelizace zákona o pozemních komunikacích § 40 odst. 5 písm. b) příslušná obec, v tomto případě obec Opatovice. Protože při navržených úpravách dojde k zásahům i do silničních pozemků místních komunikací, je třeba požádat obec Opatovice o povolení zvláštního užívání komunikace - umístění sítí v silničním pozemku podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a rozhodnutí doložit již ve fázi územního řízení příslušnému obecnému stavebnímu úřadu.

Vyjádření společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** ze dne 29. 07. 2016 pod č. j. 671738/16 je s podmínkami, protože ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ**, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech 7 účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě -Aleš Pokorný, e-mail: ales.pokornyr@cetin.cz (dále jen POS).

(4) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Stanovisko společnosti **GridServices s.r.o.** ze dne 04. 10. 2016 pod zn. 5001377300 je s podmínkami:

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Křížení a souběh kabelů nn s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u NIL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činností se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle 568 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, Zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského

zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednati) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložáním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Vyjádření **VAS a.s.** ze dne 24.02.2018 pod č.j. BV/827/2018-Lo je souhlasné s podmínkami:

1. Zahájení zemních prací bude vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS provozní středisko Židlochovice, sídlící na adrese Lidická 689, 667 01 Židlochovice, tel. 547 231 018. Současné s oznámením předložíte objednávku na vytýčení sítí v provozování VAS.

2. Kabelové vedení NN uložené v souběhu s vodovodem a kanalizací bude umístěno do takové vzdálenosti od vodovodu a kanalizace, aby nebránilo snadnému provádění eventuálně rekonstrukcím obou vedení v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ je akceptovatelná pouze při křížení vedení, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. Dále je třeba, aby v místech křížení silového kabelu NN a vodovodního či kanalizačního potrubí byla ochranná konstrukce kabelu řešena tak, aby práce prováděné na námi provozovaných zařízení nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).

3. Při návrhu umístění trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí, které je stanoveno 1,5 m do DN 500 včetně a 2,5 m nad DN 500, od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V tomto prostoru není také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního ani kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnosti.

4. Požadujeme, aby byla před zásypem kabelového vedení provedena kontrola neporušenosti

vodovodu a kanalizace ve všech místech dotčení s navrženým kabelovým vedením a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na VAS, provozní středisko Židlochovice.

5. Dojde-li k poškození vodovodu či kanalizace, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.

6. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.

7. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků VAS provozního střediska Židlochovice.

Stanovisko **Povodí Moravy s. p.** ze dne 24. 01. 2018 pod zn.: PM001252/2018-203/Maj je souhlasné s podmínkami:

Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikem ropných látek. Odpad ze stavby musí být likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., v platném znění.

Vyjádření **AÚ AVČR Brno v.v.i.** ze dne 07. 10. 2016 pod zn. ARUB/5241/16 je bez námitek s podmínkou splnění povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

O d ů v o d n ě n í

Dne 12. 03. 2018 žadatel podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích p. č. 117 (zastavěná plocha a nádvoří); 121/7 (zastavěná plocha a nádvoří); 122 (zastavěná plocha a nádvoří); 129 (zastavěná plocha a nádvoří); 134 (zastavěná plocha a nádvoří); 137 (zastavěná plocha a nádvoří); 139 (zastavěná plocha a nádvoří); 144 (zastavěná plocha a nádvoří); 149 (ostatní plocha); 151 (zastavěná plocha a nádvoří); 170 (zastavěná plocha a nádvoří); 172 (zastavěná plocha a nádvoří); 174 (zastavěná plocha a nádvoří); 175 (zastavěná plocha a nádvoří); 177 (zastavěná plocha a nádvoří); 180 (zastavěná plocha a nádvoří); 182 (ostatní plocha); 183 (zastavěná plocha a nádvoří); 187 (zastavěná plocha a nádvoří); 189/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 190 (zastavěná plocha a nádvoří); 192/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 194 (ostatní plocha); 212 (zastavěná plocha a nádvoří); 217/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 218 (zastavěná plocha a nádvoří); 220 (zastavěná plocha a nádvoří) a 227 (zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú. Opatovice u Rajhradu.

Opatřením ze dne 19. 03. 2018 stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení, a protože mu jsou dobře známy poměry území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil stavební úřad od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu 15 dnů k podání námitek a připomínek účastníků řízení a k uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů.

Během lhůty určené k uplatnění námitek a připomínek neobdržel stavební úřad námitky ani připomínky ze strany účastníků řízení ani ze strany veřejnosti.

Žadatel v řízení prokázal, že má k dotčeným pozemkům vlastnické právo popř. právo založené smlouvou stavbu provést.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a s charakterem stávající zástavby v dané lokalitě. Pozemky p. č. 117 (zastavěná plocha a nádvoří); 121/7 (zastavěná plocha a nádvoří); 122 (zastavěná plocha a nádvoří); 129 (zastavěná plocha a nádvoří); 134 (zastavěná plocha a nádvoří); 137 (zastavěná plocha a nádvoří); 139 (zastavěná plocha a nádvoří); 144 (zastavěná plocha a nádvoří); 149 (ostatní plocha); 151 (zastavěná plocha a nádvoří); 170 (zastavěná plocha a nádvoří); 172 (zastavěná plocha a nádvoří); 174 (zastavěná plocha a nádvoří); 175 (zastavěná plocha a nádvoří); 177 (zastavěná plocha a nádvoří); 180 (zastavěná plocha a nádvoří); 183 (zastavěná plocha a nádvoří); 187 (zastavěná plocha a nádvoří); 189/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 190 (zastavěná plocha a nádvoří); 192/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 212 (zastavěná plocha a nádvoří); 217/1 (zastavěná plocha a nádvoří); 218 (zastavěná plocha a nádvoří); 220 (zastavěná plocha a nádvoří) a 227 (zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú. Opatovice u Rajhradu se nacházejí v plochách s funkčním označením SO/v – plochy smíšené obytné, kde je přípustné bydlení v rodinných domech s podmínkou zachování ulicové zástavby a zachování výškové hladiny zástavby a s bydlením související dopravní a technická infrastruktura zajišťující obslužnost území. Pozemky p. č. 182 (ostatní plocha) a 194 (ostatní plocha) oba v k. ú. Opatovice u Rajhradu se nacházejí v plochách s funkčním označením DS – plochy dopravní infrastruktury silniční, kde je přípustné využití pro technickou infrastrukturu – liniové stavby a v plochách s funkčním označením U – plochy veřejných prostranství, kde je také přípustné využití pro dopravní a technickou infrastrukturu. Územní plán obce byl schválen dne 31. 08. 2015 a nabyl účinnosti 18. 09. 2015.

Všechny výše uvedené pozemky vyhovují obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost byla doložena (i v průběhu územního řízení) těmito vyjádřeními, rozhodnutími, stanovisky, souhlasy a smlouvami:

- Kompl. vyj. MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 19. 01. 2018; č. j. OZPSU/282/2018-2
- ZS MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 06. 04. 2018; č. j. OZPSU/4539/2018-2
- Stanovisko MěÚ Židlochovice – OD ze dne 05. 02. 2018; č. j. OD/281/2018 SO
- Rozhodnutí MěÚ Židlochovice – OD ze dne 07. 03. 2018; č. j. OD/2884/2018-3 KR
- Závazné stanovisko HZS JmK ze dne 12. 10. 2016; ev. č. HSBM-71-17-6/1-OPST-2016
- Závazné stanovisko KHS JmK ze dne 29. 09. 2016; č. j. KHSJM 53876/2016/BM/HOK
- Vyjádření AÚ AVČR Brno v.v.i. ze dne 07. 10. 2016; zn. ARUB/5241/16
- ZS MO – OOÚZŘPNI ze dne 04. 10. 2016; č. j. 74-664/2016-8201
- Stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 04. 10. 2016; zn.: 5001377300
- Vyjádření E.ON Distribuce a.s. ze dne 10. 01. 2018; č. j. E7456-16224618
- Vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 29. 07. 2016; č. j. 671738/16
- Vyjádření společnosti VAS a.s. ze dne 24. 02. 2018; č. j. BV/827/2018-Lo
- Stanovisko Povodí Moravy s.p. ze dne 24. 01. 2018; zn.: PM001252/2018-203/Maj
- Vyjádření společnosti itself s.r.o. ze dne 15. 08. 2016; č. j. 16/003160
- Vyjádření SÚS JmK ze dne 30. 01. 2018; zn.: 217/2018
- Vyjádření společnosti T-Mobile CR a.s. ze dne 04. 01. 2018; zn.: E00343/18
- Vyjádření společnosti Vodafone CR a.s. ze dne 08. 01. 2018; zn.: 180104-094265858
- Vyjádření obce Opatovice ze dne 13. 10. 2016; zn.: OPT/581/2016/KK
- Vyjádření obce Opatovice ze dne 29. 08. 2017; zn.: OPT/384/2017/KK

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení § 85 stavebního zákona přísluší (vedle žadatele, vlastníků dotčených pozemků a obce) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které vlastní nebo mají společnou hranici s výše uvedenými stavebními pozemky. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto územním rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky tohoto řízení tedy jsou vlastníci pozemků p. č. 117; 121/1; 122; 129; 134; 137; 139; 144; 149; 151; 170; 172; 174; 175; 177; 180; 182; 183; 187; 189/1; 190; 192/1; 194; 212; 217/1; 218; 220 a 227; 155/1; 157/1; 156; 852; 130; 116/1; 166; 169; 193/1; 193/2; 204; 207; 290; 226/2; 228 a 230 a Obec Opatovice. Správci a vlastníci dotčené dopravní a technické infrastruktury v dané lokalitě jsou: společnost E.ON ČR s.r.o., VAS a.s., GridServices s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Povodí Moravy s.p., obec Opatovice a SÚS JmK. Dotčenými orgány v tomto řízení jsou: MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ a OD, HZS JmK, KHS JmK a MO – SEM.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo v případě, že k provedení stavby není potřeba stavební povolení ani ohlášení bude s provedením této stavby započato. Územní rozhodnutí pozbývá rovněž platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může do 15 dnů od jeho doručení odvolat k Jihomoravskému krajskému úřadu odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu (Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně, Masarykova 32, Rajhrad 664 61).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Andrea C h r o m á, Ph.D.
vedoucí odboru stavebního
úřadu I. stupně Rajhrad

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce města **Rajhrad** a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejněno dne..... Sejmuto dne

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obce **Opatovice** a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejněno dne..... Sejmuto dne

Správní poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se stanovuje dle položky 17 písm. e) ve výši **1 000,-Kč** (slovy: jedentisíckorun). Tento můžete uhradit hotově na pokladně MěÚ Rajhrad nebo převodem na č. účtu: 3623641/0100 s uvedením variabilního symbolu: 1361308044.

Příloha:

kopie výkresu č. C3a – koordinační situační výkres v měřítku 1:500

kopie výkresu č. C3b – koordinační situační výkres v měřítku 1:500

Rozhodnutí se doručuje:

I. Jednotlivě (§ 87 odst. 1 stavebního zákona):

1. žadatel:

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

zástupce žadatele:

PROSIG s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 Brno

2. obec:

Obec, Velké Dráhy 152, 664 61 Opatovice

3. vlastníci dotčených pozemků:

Jiří Müller, Za Kostelem 286, 664 61 Opatovice

(adresa pro doručování: Žižkova 1994/63, 616 00 Brno)

Miroslava Erdin, Ausserdorfstrasse 9, 5272 Gansingen, Switzerland

Petr Klapka, Na Návsi 33, 664 61 Opatovice

Václav Krška, Na Návsi 29, 664 61 Opatovice

Jan Krška, Na Návsi 29, 664 61 Opatovice

Helena Kršková, Na Návsi 29, 664 61 Opatovice

Michal Čermák, Na Návsi 22, 664 61 Opatovice

Marie Čermáková, Na Návsi 22, 664 61 Opatovice

Milan Duchoň, Na Návsi 15, 664 61 Opatovice

Marie Duchoňová, Na Návsi 15, 664 61 Opatovice

4. dotčené orgány:

MěÚ – OŽPSÚ, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

(územní plánování, nakládání s odpady, vodoprávní úřad)

MěÚ – OD, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

HZS JmK, Štefánikova 52, 602 00 Brno
KHS JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
MO – SEM, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno
(č. j. 74-664/2016-8201)

II. Veřejnou vyhláškou (§ 144 odst. 6 správního řádu):

5. ostatní účastníci řízení identifikováni označením pozemku nebo stavby v k. ú. Opatovice u Rajhradu:

117; 121/1; 122; 129; 134; 137; 139; 144; 149; 151; 170; 172; 174; 175; 177; 180; 182; 183;
187; 189/1; 190; 192/1; 194; 212; 217/1; 218; 220 a 227;
155/1; 157/1; 156; 852; 130; 116/1; 166; 169; 193/1; 193/2; 204; 207; 290; 226/2; 228 a 230

6. správci inženýrských sítí a ostatní:

E.ON ČR, s.r.o., Husova 1, 695 42 Hodonín
VAS a.s., divize Brno, Soběšická 820/156, 638 01 Brno
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
AÚ AVČR Brno v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
SÚS JmK, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno
Obec, Velké Dráhy 152, 664 61 Opatovice

Na vědomí:

+ MěÚ Rajhrad, stavební úřad I. stupně - spis – zde